A Thermal Storage Information Magazine for Sustainable Development

蓄熱情報誌





【特集

蓄熱システム徹底研究

CASE STUDY 山形県 国民健康保険団体連合会 東京スカイツリー地区 倉敷中央病院

という面においても優れた効果

ムは、電力負荷のピークシフト

を発揮する。

近年注目を集めるヒートポン COºを実現する技術として、

昼間電力削減と省エネ・省

プ・蓄熱システム。このシステ

して、施設内の電力使用状況を 期的に見るとランニングコスト の事例では、いずれも夜間電力 能になるだろう。 効率のよいエネルギー活用が可 の削減にも結びつくはずだ。そ こうしたシステムの運用は、長 夜間電力は料金が割安であり、 ビークシフトを実現している。 を活用することで、電力負荷の ^{*}見える化、することで、さらに 今号の特集で紹介する3つ

) 2 7

ンステム

いこう。 ジで、各事例を詳しく紹介して 用を、このシステムの魅力とし 便さや、非常災害時における活 て挙げる声もある。以降のペー

また、設備メンテナンスの簡

3



高さ634mの東京スカイツリー®が完成した。

自立式電波塔として世界最高となるタワーを実現した構造技術もさることながら、 最新鋭設備巨大水蓄熱槽や地中熱を利用した節電・省エネにも注目が集まっている。 目指したのは、地球環境にやさしく地域に貢献できる熱供給システムだった。

という。COP(成績係数)は ギー消費量を約4%も減らせる 較した場合、 を試算すると、個別熱源方式と比 DHCによる省エネルギー効果 年間の一次エネル

ステムである。 などをつくり、地域導管を通して DHCとはプラントで冷水、温水 域冷暖房システム(DHC)だ。 ぶエリアの冷暖房を担うのが、地 敷地を含む10・2ヘクタールに及 工場などがあったところだ。この 株式会社の本社や操車場、生コン 平橋・押上地区。以前は東武鉄道 設されたのは、東京都墨田区の業 定区域内の冷暖房などを行うシ

べて、 袋や錦糸町の開発でDHCを採 る。東武グループでは、既に西池 る環境面での貢献を理由に上げ きる」と語り、プラント集約によ の面で優れ、コスト削減も期待で ヒートアイランド現象の抑制など 氏は「個別分散型のシステムに比 ジメント常務取締役の今野真一郎 入の後押しになった。 DHCを採用した理由につい 株式会社東武エネルギーマネ 実績を上げており、 省エネルギー、省C〇2、 それも導

に貯められる。水深約15mの水蓄 ンプでつくられた冷水や温水が中 蓄熱槽がある。冷凍機やヒートポ 熱源機械室に併設して巨大な水 源方式の場合と比較して約48%の 省CO2の面では、 をはるかに上回るものだ。また、 と次世代に向けた方向性」より) 産業省資源エネルギー庁「未利用 のDHC平均値0・749(経済 エネルギー面的活用熱供給の実態 1・35以上であり、これは国内 同じく個別熱

アターなどからなる複合施設が建 オフィスビル、水族館、ドームシ さ634mの電波塔と、商業施設、 リータウン®がオープンした。高

5 月 22 日、

ついに東京スカイツ

地

削減になるという。

2 基、 第1号機となる機種があるなど、 イツリー地区に納入されたものが 高レベルの性能を誇る。東京スカ COPが6・4と、現時点で世界最 1350USRのターボ冷凍機は、 が設置されている。特に冷却能力 が1基、合わせて7基の熱源機器 ンプが3基、水熱源ヒートポンプ ある。機械室にはターボ冷凍機が スカイツリーの西側、 最新鋭の機器が導入されている。 DHCのメインプラントは東京 ヒーティングタワーヒートポ インバータターボ冷凍機が 地下2階に



熱槽は冷温水槽3基、冷水槽1基 蓄熱によるピークシフト効果は 水

非常に大きい。夏季は最も暑い日 替えながら運用されるという。 の昼間電力を昼間から夜間に移行 で約40%、平均的な夏日で約50% れ、これを需要の多い昼間に使う 間につくられた冷温水が貯めら 蓄熱槽には電力の需要が少ない夜 て一部を冷水槽から温水槽に切り に達する。冷温水槽は季節に応じ で構成され、合計で約7000t 力を減らすことが可能となる。 ことによって、ピーク時の使用電

体。その巨大さに圧倒される





メインプラントの内部は「見える化」設備も充実。蓄熱槽の温度状況なども手に取るようにわかり、非常に興味深い

設備概要

●メインプラント

-ボ冷凍機:冷却能力1,350USRt×2基 [三菱重工業、荏原冷熱システム]

バータターボ冷凍機:冷却能力 1,350USRt×1基 [三菱重工業]

ティングタワーヒートポンプ:冷却能力 1,000USRt、加熱能力 11,520MJ/h×1 基[荏原冷熱システム]

·ティングタワーヒートポンプ:冷却能力 960USRt、加熱能力 12,240MJ/h×1 基 [神戸製鋼所]

ヒーティングタワーヒートポンプ:冷却能力 480USRt、加熱能力 6,120MJ/h×1 基 [神戸製鋼所]

水熱源ヒートポンプ (地中熱利用): 冷却能力 50USRt、加熱能力 800MJ/h×1 基 [荏原冷熱システム]

水蓄熱槽(温度成層型 冷水槽×1基・冷温水槽×3基):合計水量・7,000t、蓄熱容量・冷水 260GJ、温水 160GJ

災時の放水にも水蓄

熱槽の水が活用され

●サブプラント

ターボ冷凍機:冷却能力350USRt×2基[三菱重工業]

温水ボイラー:加熱能力 1,674MJ/h×3基 [日本サーモエナー]

課長の狩野伸明氏は 株式会社SC事業部 ひとつの大きなテー ウンの開発における 東京スカイツリー なってくれればうれ まちづくりの一助に マだった。 地域 より安心できる ٤ への貢献は、 より安全 東武鉄道

きには、 を約30ℓ として周辺の住民に提供するとい 対応だ。大規模災害が発生したと える計算だ。また火 な機能がある。それは非常時への 生活用水をまかな が協定を墨田区と結んでいる。 人とすると、

図1大容量水蓄熱槽がある場合とない場合の比較



出典:東武エネルギーマネジメント

また冬季は、最も寒い日で約41%、 をカットするとしている。 できると見込まれている (が1日あたりに使用する水の量 水蓄熱槽にはもうひとつの重要 な冬日で約52%の昼間電力 水蓄熱槽の水を生活用水 23万人分 図 1 成

平均的

うなものを一つひとつ検討してい ヒートポンプの熱源として使えそ 近くにある下水処理施設の水、 元の水、 熱源活用は実現しなかったが しさなどで河川水などの水資源 ·鉄の湧水など、立地条件から 水量の少なさや水の引き込みの 敷地のすぐ前を流れる北十間 少し離れた隅田川の水、 と今野氏は振り返る。

とつだ。 設備では数多くの省エネルギー 未利用エネルギーの活用もそのひ 東京スカイツリ 省CO2対策が採られている。 ー地区の熱供 対

国内で初めて採用している。 地中熱に関しては充分な効果が見 DHCでの地中熱利用を

出したり、熱を放出したりするシ 悪化を引き起こすこともない。 がないため、 につながるというメリットがあ ためヒートアイランド現象の抑制 の方式は、大気に熱を放出しない でより効率的な冷暖房が可能。こ 温度が年間を通じて約18℃とほぼ 中に水を循環させる方式だ。地中 交換用のチューブを敷設し、その 地区で採用されたのは、 ステムを指す。東京スカイツリー ポンプを用いて地中から熱を取り 定であることを利用し、 地中熱利用とは、 また地下水を汲み上げる必要 冬季には採熱を行うこと 地盤沈下などの環境 水熱源ヒート 地中に熱 夏季に

W 管が入っている。こちらは1本あ 場の下に120 埋め込むというもの。 たり最大で冷熱4W 所にドリルで穴を開けてU字管を ツリー地区では、 mの熱の採放熱が可能だ。 mの深さで21本の エントランス広 $\stackrel{/}{m}$ 東京スカイ 温熱40

省の住宅・建築物省COュ先導事 システムは建物とともに国土交通 テムは環境省のクールシティ中枢 業に選ばれ、 東京スカイツリー また地中熱利用シス 地区の熱供給

Solomeen

常務取締役 株式会社 東武エネルギーマネジメント 真郎 氏

万式の熱交換用チューブが使われ

東京スカイツリー地区では、

地上デジタル放送などの電波 を送信する電波塔としての機能 とともに、新しい観光拠点とし ての役割も期待されている。高 さ350mと450mに展望台を備 え、足下には「東京ソラマチ」

という複合商業施設が設けられている。 〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2

http://www.tokyo-skytree.jp/ http://www.tokyo-solamachi.jp/ http://www.tokyo-skytreetown.jp/

「東京ソラマチ」のエントランスは、東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」、

極的に 環境問題に関心を持ってくれたら を訪れた子どもたちが建築設備や すく解説したものもある。 レイが設けられている。 リアルタイムに表示するディスプ たパネルやシステムの動作状況を 械室には、 たいという。メインプラントの機 後も熱供給システムについては積 していきたい」という狩野氏。 街区パイロット事業に選ばれた。 れしい」と今野氏は語る。 解説には子ども向けにわかりや な存在として認められるものに 環境配慮においてもシンボ 「見える化」を図っていき 各機器の概要を説明し システム

同ライン・東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成線「押上(スカイツリー前)駅」からすぐ システムフロー図 冷却加熱塔 冷却塔 温水ボイラー(ガス) ーティングタワ ヒートポンプ 冷却塔 熱源水 水熱源 ボ冷凍機 ヒートボンフ サブプラント 冷温水 受入施設 冷水供給 ポンプ 基礎杭 ••• ボアホール 温水供給 冷温水槽 冷温水槽 冷温水槽 冷水槽 ボンブ 冷水 7,000t 温水 地中熱 採放熱用 メインプラント



式」と呼ばれるもので、任意の場

り最大で冷熱300W

m

温熱

/ mの熱が採放熱できる。

もうひとつは

「ボアホール

方

有効活用したものだ。杭の長さは

である。基礎杭1本あた

というもので、 管を巻きつけて、

建物を支える杭を

一緒に打設する

狩野

伸 崩

氏

東武鉄道株式会社

外周に10対のポリエチレン製U字 本の杭が入っている。これは杭の で、メインプラント直下付近に6 ている。ひとつが「基礎杭利用方式」 制立は1923年、創設者は倉敷 創立は1923年、創設者は倉敷 紡績の社長だった大原孫三郎だ。 技は、労働環境の整備に注力し、 大原社会問題研究所や倉敷労働科 学研究所などを設立。文化事業に 学研究所などを設立。文化事業に


模を持つ総合病院で、全国的にも科目27科、病床数1151床の規

財団法人倉敷中央病院は、診療









左上) 1年を通じて緑豊かな温室

左中)ホテル並みの設備を誇る病室

左下)地上 51m にある屋上庭園フロア



特集 蓄熱システム徹底研究

倉敷中央病院 (岡山県倉敷市)

偉大な創設者の理念を継承した設備管理

夜間電力を活用し、 省エネと省CO2を実現

社会貢献にも熱心だった実業家・大原孫三郎が創設した倉敷中央病院では 今もなお創設時の理念に沿って、計画的に施設の整備更新を続けている。 2008年からの新中期計画では、1棟の改築と新3棟の増築を実施し、 蓄熱を活かして省エネと省CO2を両立する新たな空調設備を導入した。

8

レクションを誇る大原美術館も立

レベルを追求してきた。 病院を目指し、人材も設備も最高 らしくないアメニティ。東洋一の 介されるような、いい意味で病院 の芸術化、〝病院の中に楽園〟と紹 仕すること。また、新聞に、病院 療本位』であり、患者のために奉 想的病院」の3つだ。真に患者の さくない明るい病院」「東洋一の理 創設の理念として掲げられたのは、 設グループ担当部長の藤本義秋氏。 います」と語るのは、同病院の施 義と人間重視の姿勢が強く表れて 「真に患者のための治療」「病院く 「当院には、大原孫三郎の理想主 研究目的ではなく、治

所に見られる。玄関にはエスコー 的な温室など、来院者の目を楽し テンドグラス、緑があふれる開放 内には、人間国宝による美しいス 営に計画的に取り組んでいる。院 いう概念のもとで、施設の管理運 しいファシリティマネジメントと 設計者が協力し、病院としては珍 ト係が常駐し、来院者の送り迎え 同病院は、経営者、施設管理者、 気持ちを安らげる工夫が随

> ど、設計にも新しさを盛り込んだ。 とに窓を設けた4人部屋の病室な 施設整備に着手。新病棟は、すべ 病院としての機能を強化すべく、 にまで行き渡っている。2000 をサポート。同病院の理念は、隅々 て個室の集中治療室や、ベッドご こうした活動に対して、日本ファ 急性期医療を担う基幹

ターボ冷凍機 (定速) 1,758kW (500USRt) ×1台 -ボ冷凍機 (高効率) 1,406kW (400USRt) × 2 台 水蓄熱槽 4,417㎡

ブラインターボ冷凍機 967kW (275USRt) × 2 台(製氷時) 氷蓄熱槽 210㎡

<1棟>

ブラインターボ冷凍機 ターボ冷凍機 水蓄熱槽 下右)





2009年度「日本ファシリティ シリティマネジメント協会から、 授けられた。病院では初の栄誉で マネジメント大賞」の最優秀賞が

空調設備の見直しも図られた。 竣工した1棟の改築工事とともに の新中期計画では、1975年に 新築工事を実施。これにともない 急性期医療の中核を担う新3棟の 2008年から2013年まで

ていた。設備リニューアルでは た水蓄熱式空調システムを利用し 冷凍機と、ターボ冷凍機を利用し 棟では、もともと蒸気吸収式

空調設備を担当した高砂 式の選択にあたっては、 用した氷蓄熱式空調シス ラインターボ冷凍機を利 メンテナンスが容易であ スが小さくて済む点と う。その結果、設置スペー 熱学工業株式会社の協力 テムを採用した。蓄熱方 る点から、 熱式の比較を行ったとい により、水蓄熱式と氷蓄 氷蓄熱式が採

ルギー使用状況を、見え 導入により、院内のエネ る化、し、積極的に省 同病院ではBEMSの

既存の水蓄熱式空調システムの更新と

設備概要

たな氷蓄熱式空調システムの導

それぞれの冷凍機を新型のターボ 冷凍機に入れ替えている。更新の 経年劣化による能力低下 CO²排出量の削減、そ

の更新だけではなく、病院で働く 更新による高効率化で約1・1%の 平均をベースラインとして、熱源 ます」と語るのは、同病院の施設 スタッフの協力も不可欠だと思い 目標としている。「もちろん、機器 削減、全体で約2・72%の削減を 前3年間の一次エネルギー消費量 グループ熱力課課長の橋本徹氏。 して省エネルギーの推進だ。改築

新3棟には、2台のブ

リニューアル後は夜間蓄熱で昼間 は昼間も冷凍機を動かしていたが、 エネを推進。設備リニューアル前 分もまかなえているという。 平日は夜間に熱源機を運転し

これで何とかもっています。 1週 には蓄熱量が少なくなりますが、 また、比較的負荷の少ない土日に 間単位で、フルに蓄熱を使ってい に有効に活用しています。金曜日 蓄熱運転を集中させ、平日の昼間 とで、最大電力を抑制しています。 蓄熱槽に蓄えた熱を昼間に使うこ



財団法人倉敷中央病院 施設グループ 熱力課 課長 橋本 徹氏

高砂熱学工業株式会社

岡山営業所 作業所長



財団法人倉敷中央病院 施設グループ 電気課 課長



財団法人倉敷中央病院 施設グループ 担当部長



高砂熱学工業株式会社 岡山営業所 担当課長

柳瀬 崇弘 氏 飯田 悦男 氏

ネ・省コスト効果も大きいという。 転により、電力負荷平準化と省エ 戻っている。 Ļ $\begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ \ell \end{matrix}$ 現在はほぼ増床前の使用量に 夜間電力を活用した蓄熱運 / ㎡から約80ℓ エネルギー原単位も m K

率な機械を優先して使うようにし

が異なるので、COPの高い高効 台ある冷凍機は、COP(成績係数) でいるとのこと。ちなみに、複数 ているが、現状では行わずに済ん 追いかけ運転を行うことも想定し る場合は、

ピークを避けて昼間の

用量が増えたものの、以降は減少

る蓄熱をフル活

ているという。

エネルギー使用量の推移を見る いったんは増床にともない使

整えるとともに、CO2排出削減と ない。 つコストダウンにもつなげるのだ。 いった環境問題に貢献し、 見すえたファシリティマネジメン アップは、 トの一環であることはいうまでも こうした空調設備のグレ 患者にとって快適な環境を 同病院の持続的成長を なおか ド

> **倉敷中央病院** 倉敷市美観地区に隣接し、 岡山県西部を中心に地域医

療の中核を担う。診療科目 は27科、病床数は1,151 床で、3,012 人の職員が働 く。完全独立採算の民間病 院でありながら、先端的な専 門的医療技術を備える。



備機器の運用で省エネに取り組 てきた同病院は、 いくという。

壮大な理念を掲げ、それを実現し 今後も適切な設





倉敷中央病院の空調システム 氷蓄熱式空調システム 水蓄熱式空調システム 病棟等負荷 ブラインターボ冷凍機 275USRt (製氷時) 氷蓄熱槽 210m³ ターボ冷凍機 (定速) 500USRt×1台 ブラインターボ冷凍機 275USRt (製氷時) ターボ冷凍機 (高効率) 400USRt×2台 蒸気吸収式冷凍機 400USRt×2台 水蓄熱槽4,417m³

県内有数のデータセンターを内包

機能性と快適性を効率よく両立

保険医療機関から提出されるレセプト(診療報酬明細書)の審査支払い業務など、 重要な個人情報を取り扱う機関である山形県国民健康保険団体連合会。 その業務を安全かつスムーズに遂行するために設立した新事務所では、 火を使わないヒートポンプによる空調システムが選択された。











火を使わない 空調設備

支払いに関する業務だ。 険医療機関などから提出されるレ 行っている。中心となるのは、保 が会員となっており、各種事業を 3国民健康保険組合の計35保険者 合会は、31市町村、1広域連合、 現在、山形県国民健康保険団体連 のために設立した公法人である。 保組合が共同して、その目的達成 保の保険者である市町村および国 国民健康保険団体連合会は、国 (診療報酬明細書) の審査

ターを設置した。 県内有数の規模を誇るデータセン に覆われた4階建てで、 を寒河江市に建設。アルミパネル しい事務所ビル「山形県国保会館 借りしていたが、2008年に新 ある山形県自治会館内の一部を間 もともと同連合会は、山形市に 2階には

た点においても、従来の事務所で 雨谷充氏は、「スペース的な問題だ 事務局次長(兼)総務企画課長の 対応するためである。同連合会の 始するレセプトのオンライン化に は、2011年度から本格的に開 新たに国保会館を建設した理由 サーバー室の空調管理といっ 館内のセキュリティ管

> さわしい設備が整った。各室で「 空調設備、地震対策として免震床 火災対策として「火を使わない キュリティシステムを導入。また、 ゲート、虹彩認証など、厳重なセ ほか、サーバー室のセキュリティ Cカードによる入退出管理を行う 個人情報を管理する機関としてふ は対応が困難でした」と言う。 国保会館の新設により、 重要な

> > 徹底して火の

という地域性も考慮。東北地方の のために笠木ヒーターを手摺り部 雪荷重を想定して躯体強度を増し 盆地にあり、冬は積雪が多いため たほか、屋上からの積雪落下防止 これに加え、設計には寒河江 を導入した。

氏は語る。 連合会総務企画課主幹の柏谷正喜 どで、大事な文書が焼失するリス 書類もまだまだあります。火災な 者の同連合会が出した条件は、「火 クを避けたかったのです」と、同 イン化をすすめるとはいえ、紙の を使わない」ことだった。「オンラ 空調設備の選択にあたり、発注

> 温水器を使うなど、 また、給湯室の湯沸かしにも電気 ケージエアコンを計5台設置した。 ヒートポンプ空調システムのパッ ターを備えるサーバー室用として、 アコンを計8台、大型コンピュー 用として、氷蓄熱式空調システム よる空調システムだ。一般事務室 使用を避けている。 (エコ・アイス)のビル用マルチエ そこで採用されたのが、電気に

リットだ。さらには、 約できることによるスペースの節 て設計しました」と振り返る。ボ 役設計部長の戸内進氏は、「経済 応しやすいという。 うる用途変更や機器の増設にも対 ングコストの抑制も見逃せないメ るメンテナンス性の高さ、ランニ 減や、専任管理者なしで運用でき イラー室がなく、屋上に機器を集 性とメンテナンス性を第一に考え 当した株式会社秦・伊藤設計取締 全性だけではない。建築設計を担 このシステムのメリットは、 将来起こり

このシステムの優位性を強調した。 客管理本部本部長の稲毛浩二氏も、 担当した弘栄設備工業株式会社顧 耐久性も高いですね」と、施工を 備はメンテナンスがしやすいし、 題も出てきます。その点、この設 管を設置することで、錆などの問 「ボイラーがあると、ポンプや配





山形県国民健康保険団体連合会 事務局次長 (兼)総務企画課長 柏谷正喜氏雨谷充氏



は「この空調設備は、事務室で働 同連合会総務企画課主幹の柏谷氏 山形県国民健康保険団体連合会 常務理事

問題なくクリアしているという。 回導入されたシステムは、これを 設備よりもシビアな条件だが、今

佐藤 友弘 氏

ました」と満足げに語る。 るので、仕事中に寒かったり、 設定が簡単で、こまめに調整でき かったりして困ることがなくなり く職員にとっても快適です。温度 ちなみに同連合会では、

働させるために、温湿度を一定(温 コンピューターを最適な環境で稼 空調管理機能だ。サーバー室は、 センターの運用に求められる高い もうひとつ重要なのが、データ

湿度45%) に保つ必要が 般的な事務所ビルの空調

利用しており、

夜間蓄熱だけで就

帰宅した後の夜間電力を効果的に

業時の空調をまかなえているとい

また、職員の通用口には、

だといえるだろう。 忘れを防げるようになっている。 継続的に節電を推進してい 頼りになるシステム



弘栄設備工業株式会社 顧客管理本部 本部長



株式会社秦・伊藤設計 取締役 設計部長

稲毛 浩二氏 戸内 進氏

山形県国民健康保険団体連合会

山形県内の31市町村、1 広域連合(最上地区広域連 合)、3国民健康保険組合(山形県医師国民健康保険 組合、山形県歯科医師国民健康保険組合、山形県建設 国民健康保険組合)の計35保険者が会員。レセプト のオンライン化に対応するため、2008年に寒河江市 の新事務所「山形県国保会館」に移転した。





〒 991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保 6 TEL:0237-87-8000 URL:http://www.ymgt-kokuho.org




内の空調設備の使用状況を一覧で

きるパネルがあり、退館時に消し

設備概要

- ●氷蓄熱式空調システム(エコ・アイス) ビル用マルチエアコン×8台 (673.4kW)
- ●ヒートポンプ空調システム ペッケージエアコン×5台 (315kW)



ネ ル K サ ス h ッ

最終回

「蓄える」研究会によるコラムは、

展開してきました。 創刊から6年間は、「蓄える知恵

時代の変化とともに、省エネル

をテーマとし、さまざまな角度から 然、食、住、資源、エネルギーの5つ わたって「蓄える」技術を紹介。自 と歴史」というシリーズで、16回に 創刊以来44年間にわたって続いて 1998年の「COOL&HOT_

ギー、省CO2への意識がますます しい技術、システムを紹介。どの回 市へと展開し、古くからの工夫、新 のスタイルを取り上げてきました。 ンフラなど、さまざまなエネルギー ギーのベストドレッサー」では、ヒー ギーのベストドレッサー」という新 高まり、2004年からは「エネル 伝統的建築物から集落、町(街)、都 トポンプ、自然エネルギー、社会イ たなシリーズがスタート。「エネル

> 負しております。 ギーは社会に大きな影響を与えま 電力使用制限が行われ、電気エネル シリーズ開始から8年、エネル 東日本大震災では、計画停電や

での全15回を振り返り、次世代の新 重要性はますます高まっています いきたいと思います。 たなエネルギーの在り方を探って シリーズ最終回の今号では、これま ギーを効率よく有効に使うことの

肌で感じたことを、読者の皆さまに の方々にヒアリングをし、目や耳や も実際に現地に足を運んで関係者

臨場感をもってお伝えできたと自

ギーのベストドレッサーといえるで 照的な二者ですが、どちらもエネル ギーを「使う」「創る」とは一見、対 ルギーを創り出しています。エネル そのポテンシャルを活用してエネ ネルギーを工夫して利用し、都市は サー」に分けることができます サー」と「都市によるベストドレッ ると、「建築によるベストドレッ 建築やその集合体は、限りあるエ 全15回のテーマを大きく分類す

名護市庁舎のアサギテラス

運築計画・材料の工夫によるエネルギー利用

とその応用技術について考察しま 築様式を重ね合わせた先人の知恵 げ、天然のヒートポンプ機能を持つ 目然素材と建物の構造や間取り、建 第1回は、京都の町家を取り上



打ち水により周囲の空気を冷やす 京都の町家建築

の冷房装置として省エネルギーに 吹き抜け、冷房なしでも心地よい空 間となっています。 有効に寄与しています。池のある庭 した。中庭や土間、打ち水は、自然 に囲まれた日本家屋は、涼しい風が

年間を通じて59~74%の相対湿度 体でつくられる現代の美術館や博 が保たれています。コンクリート躯 製の唐櫃を併用することによって、 紹介しました。高床式の校倉造と杉 材料である杉材による調湿機能を 物を構成する檜材と内部の唐櫃の 第2回は、正倉院を取り上げ、建

同様の仕組みといえます。 紫外線などの侵入を防ぎ、正倉院と 木の壁で囲まれており、躯体で熱や 物館においても、収蔵庫は一般的に

設けられています。また、通風に配 射や雨を遮るための「雨端」や、直 涼しく過ごすための工夫が見られ 慮して設計されており、暑い夏を 射日光を遮る「花ブロック」などが まざまな建築的工夫を取り上げま げ、南国の気候に合わせて、沖縄文 化を取り入れながら計画されたさ した。沖縄の伝統建築に見られる日 第3回は、名護市庁舎を取り上

コンバージョンにより再活用され 中心部には、多くの歴史的建造物が 倉庫群や銀行を紹介しました。街の ジョンして活用されているかつての られた独特の木骨石造や、コンバー 上げ、明治から大正期にかけて建て 第4回は、小樽の石造建築を取り

小樽の木骨石造建築 かつての銀行が店舗として利用されている



世の中でスクラップ&ビルドがす 物が残されています。 すむ中、100年以上にわたって建

よって盛り込まれています。 削減するシステムが、建築的工夫に 気に適しており、エネルギー消費を きな開口部や深い天井懐は、自然換 除けの役割も果たします。また、大 建築の深い軒の出は、日射遮蔽や雨 EH)のヒントを探りました。社寺 建築にゼロ・エネルギー・ハウス(2 表ともいえる社寺を取り上げ、伝統 第13回には、日本の木造建築の代

> 然の流れと一体となった島の生活 エアコンも導入されていますが、自 町並みを形成しています。一部には は、今も残されています。 域の材料を用いて、気候に調和した ける島の暮らしを紹介しました。さ も少ない沖縄県にある竹富島にお ルギー消費量が、47都道府県中、最 赤瓦の民家で構成される集落は、地 んごの白砂の路地、石灰岩の石垣、 第14回は、一人あたりの一次エネ

生き続けているのです。 ものや、そこで生活する人、モノが ギーをなるべく使わずに、建築その ネルギーを有効に使い、化石エネル 夫、材料の工夫が特徴的な建築物 れらは、いずれも建築計画上の工 です。こうした工夫により、自然エ 造建築、社寺建築、沖縄の民家、こ 京町家、正倉院、名護市庁舎、石

> 出量削減と省エネルギーに貢献し 油を利用した給湯に比べ、CO²排 ギーを利用した温水給湯により、灯 介しました。温泉という地熱エネル による温水供給や道路の融雪を紹 津温泉を取り上げ、温泉エネルギー

理条件を活かしながら、独自に地球 エネルギーの地産地消を紹介しま きた離島の宮古島で行われている 発電、風力発電も行われており、地 イオマスエネルギー利用や太陽光 温暖化対策をすすめています。 した。サトウキビからつくられるバ 第7回は、さんご礁が隆起してで

事業がすすめられ、4Mの太陽光発 独立型系統新エネルギー導入実証 電設備とNAS電池、4・2Mの風 力発電設備が設置されています。 宮古島では、一昨年秋より、離島

る上越市の雪利用をテーマとしま した。日本でも有数の豪雪地帯とし 第8回は、温暖多雪地帯といわれ



用することで克雪から利雪へと変 越では、雪を克服し、蓄えた雪を利 産物の貯蔵施設が多数見られ、上 築物のほか、雪の冷熱を利用する農 れています。雪冷房を行っている建 雪エネルギー利用の普及に力を入 雪の冷熱利用が行われ、町ぐるみで て知られている上越では、古くから

宮古メガソーラー実証研究設備

郡上八幡の水舟

比させ、温水インフラに注目しまし

第6回は、郡上八幡の冷水に対

た。温泉自然湧出量日本一を誇る背

町産木材を100%使った梼原町総合庁舎

らされている郡上八幡を取り上げ、

第5回は、町中に用水路が張り巡

防火用水や生活用水などの水の多

目的利用について考察しました。郡

上八幡の水利用は、「水」という地

域のエネルギーをきれいに、そして

大切に多目的利用するモデル事例

地の利を活かしたエネルギー利用と発電

わっていきました。

業スキームが行われています。 助金に充てるなど、梼原町独自の事 やエコキュートの設置に対する補 れた利益は、住宅の太陽光発電設備 また、風力発電の売電によって得ら 町内でエネルギー利用することに 光、風を利用した独自の町おこしを げ、山間部の町における森林や太陽 方から、CO²削減を図っています。 より、カーボンニュートラルの考え 紹介しました。ペレットを製造し、 第9回は、高知県梼原町を取り上

熱発電量を誇ります。 発電過程で得 を発電に利用しており、日本一の地 は、1967年から豊富な地熱資源 について取り上げました。九重町で 上も前から行われている地熱利用 第10回は、大分県九重町で40年以

15

り地域に供給するなど、町民の生活 にも利用されています。 られる蒸気を利用して温水をつく



地熱を利用した九重温泉

れ、余剰分は周辺地域にも供給され エネルギーは、その地で有効に使わ す。自然の力を利用して創られた ルギー利用や発電が行われていま 九重町では、地の利を活かしたエネ 郡上八幡や草津、宮古島、梼原町

れているといえます。 スケールに応じた取り組みが行わ とさまざまです。それぞれの地で、 地であったり、地方都市であったり 場所は、島の集落であったり、観光 して取り上げた建築物や町がある エネルギーのベストドレッサーと

行政と民間が一体となった町おこし

保全への取り組みは、「エコ・ショッ おける環境のまちづくりを紹介しま ル都市づくり宣言を行った水俣市に した。ごみの分別から始まった環境 第11回は、日本で初めて環境モデ



水俣市大川地区の「お宝マップ」と地区環境 協定が書かれた看板

がっています。過去から受け継がれ ごと生活博物館」制度、市民独自の プ」制度、「地区環境協定」「村まる 水俣版環境ISO」など、数多く広

た環境に対する強い想いが未来を扣



バイオディーゼル燃料化プラントと

バイオエタノールの精製過程

おこしにつながっています。 改革に留まらず、地域の活性化や町 う子どもたちに浸透し、市民の意識 第12回は、北海道の2事例を取り

取り組むことで、普及効果を上げて 庭や子どもたちと一緒に町全体で の小学校・保育園も協力。地域の家 庭からも回収され、地域団体や市内 しています。廃食用油は、地域の家 料、燃料を地域で循環させることに ト」と称して、食料、廃油、飼料、肥 ある企業では、「ナタネプロジェク るソフト面での取り組みをテーマ より、エネルギーの地産地消を目指 としました。恵庭市に工場を構える 上げ、地域の人々が独自に行ってい

り、市民の買い物やビジネス、観光 商店街の活性化を目的として始ま れています。放置自転車対策と中心 協働のレンタサイクル事業が行わ 査しました。新潟市では、市と市民 いるレンタサイクル事業について調 第15回は、近年、都市部で増えて

れています。 の足として利用さ

根に設置した太 電に利用していま アシスト自転車 陽光パネルで発電 区では、駐輪場屋 した電力を、電動 東京都世田谷 バッテリーの充

新潟市のレンタサイクルステーション



用したレンタサイクルも、各地で普 及しつつあります。 す。このような自然エネルギーを利

なっています。 ました。その姿勢は、町全体の活性 化にもつながり、町おこしの一助と 人々は、誰もが生き生きとしてい ており、主体となって動いている は、行政と民間が一体となって行っ 施策、新潟のレンタサイクル事業 水俣や恵庭で行われている環境

の定義について改めて考察してみ る現代において、個性を発揮しなが るのは、都市の個性が失われつつあ たいと思います。各テーマに共通す 築物や都市を取り上げてきた中で、 **エネルギーのベストドレッサー** 数年間にわたってさまざまな建

> はないでしょうか。 る取り組みが行われていたという れ、街づくりが行われ、環境に対す ら、地域性に合った建築物がつくら エネルギー問題に取り組むべきで についても、個性を大切にしながら なく、建築システムや都市システム られている今、設備システムだけで という大きなテーマが社会に課せ 強い個性を感じ取ることができま ことです。実際に足を運ぶと、その した。地球温暖化防止、CO2削減

都市こそが、エネルギーのベストド レッサーではないでしょうか。 性を存分に発揮している建築物や なしができ、地域特性を活かして個 テンシャルという体に合った着こ 価されます。地域の気候風土やポ 個性や身体に合った着こなしが評 衣装のベストドレッサーは、その

を計画することや、建築や都市の設 計をすることが、われわれの果たす て認識を新たにしました。 、き役割であると、シリーズを通じ 地域特性を活かしてエネルギー

つながると考えられます。 ギーにふれることが、明るい未来へ さまざまな場で小さい頃からエネル が重要です。家庭や学校、社会など を大切にする心を伝えていくこと 面している課題やその解決策、環境 代を担う子どもたちに私たちが直 地球が生き続けるためには、次世

「蓄える」研究会



第1回(2004, No.19)

ヒートポンプ機能を利用して 涼しさを演出する京都の町家建築



京都の町家建築(京都府)

●通風

木の構造による天然の調湿機能を 活用した奈良東大寺 正倉院 ●調湿機能

第2回(2005, No.21)



●正倉院

●温水供給

奈良東大寺 正倉院 (奈良県)

第3回(2005, No.22) 沖縄の気候・風土と融合した 名護市役所庁舎

- ●日射遮蔽
- ●風の道
- ●名護市庁舎



名護市役所庁舎 (沖縄県)

第4回(2006, No.24) 姿を変えて生き続ける街・小樽



小樽の倉庫群(北海道)

第13回(2010, No.37) 日本の気候風土と調和して千年以上



常顕寺の屋根(神奈川県)

第5回(2006, No.25) 清らかな水の恵みを 活かす町・郡上八幡



郡上八幡の用水路(岐阜県)

第14回(2011, No.39)

気候風土がつくり出す離島の集落

●伝統的民家

●伝統的建造物

群保存地区

●雪冷房

●利雪

●雪室



竹富島の集落(沖縄県)

第6回(2007. No.27) 溢れる大地のエネルギーに 育まれる町・草津



草津の湯畑 (群馬県)

第7回(2007, No.28) エネルギーの地産地消を目指して ~沖縄・宮古島の取り組み







宮古島のサトウキビ畑(沖縄県)

第8回(2008. No.30)

季節を越えるエネルギー ~利雪のふるさと新潟・上越に学ぶ~



小学校の雪室 (新潟県)

第9回(2008. No.31)

地産エネルギーで町おこし~四国の 四万十川上流・梼原町の取り組み~



川々に囲まれた梼原町の中心部 (高知県)

第11回(2009. No.34) 過去のイメージを払拭し 「環境先進都市」水俣へ



●環境行動

- ●環境モデル都市
- ●水俣版 ISO

「エコ・ショップ」ステッカー (熊本県)

第 10 回 (2009. No.33) 日本を代表する地熱タウン・九重町



国内最大級の地熱発電能力を持つ八丁原発電所 (大分県)

第12回(2010. No.36)

北海道で家庭・企業が連携 地域ぐるみで CO2 を削減



地元企業による課外授業の様子(北海道)

第 15 回 (2011, No.40) 自転車が行き交う街づくり



●市民ボランティア ●レンタサイクル

レンタサイクルステーション(新潟県)

第8回ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム 蓄熱システム運転管理等の改善事例

名古屋大学医学部・附属病院(鶴舞キャンパス)中央診療棟が 最優秀賞に選出される

> 現に向け、 の「名古屋東急ホテル」で開催され、 災後の重要課題である電力削減の実 学大学院環境学研究科教授の奥宮正 当日は設備オーナーや設備設計、運 2011年10月27日、名古屋市中区 プ・蓄熱シンポジウム」(主催=当財 表を中心とした「第8回ヒートポン 転管理等の改善事例表彰と事例発 プ・蓄熱システムの運用について」。 震 哉氏による「節電に有効なヒートポン 転管理の関係者など170名が参加 ムの有効性とともに、そのポテンシャ 基調講演は、国立大学法人名古屋大 ヒートポンプ・蓄熱システムの運 協賛=関連団体、関連学会)が

& NAGOYA TOKYU HOTEL

大学院環境学研究科教授の奥宮正学大学院環境学研究科教授の奥宮正学大学院環境学研究科教授の奥宮正学大学院環境学研究科教授の奥宮正学大学院環境学研究科教授の奥宮正学大学院環境学研究科教授の奥宮正学大学院環境学研究科教授の奥宮正学大学院環境学研究科教授の奥宮正が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と宮氏が第一に挙げたのは、熱需要と

ていました。 済性を兼ね備えている点も評価されて、省エネルギー性、環境保全性、経ピークを低減できる点。これに加え

摘。具体的には、①高効率熱源機のの適正化の3点が重要であると指率化、②最適運転制御、③蓄熱容量運用のポイントとしては、①高効

スと経済性を考慮した適正な蓄熱容じた最適な運転制御、③設置スペー上、②負荷や運転環境条件などに応導入と熱源システム全体の効率向

東京都千代田区の複合施設の2件の府堺市のショッピングセンターと、その好事例として、奥宮氏は大阪

量の確保です。



賞1件、優秀賞2件、奨励賞2件、努

審査は6名の委員が行い、最優秀

講評しました(19ページ参照)。

柳原隆司委員長が審査結果について善事例の表彰式では、審査委員会の効性が改めて実証されました。が、ヒートポンプ・蓄熱システムの有別、ヒートポンプ・蓄熱システムの有減という大きな削減、後者は約10%削事例を紹介。前者は施設全体の消費事例を紹介。前者は施設全体の消費

の代表者が、コスト削減、CO²排出の代表者が、コスト削減、CO²排出の代表者が、コスト削減、CO²排出の代表者が、コスト削減、CO²排出の代表者が、コスト削減、CO²排出の代表者が、コスト削減、CO²排出の代表者が、コスト削減、CO²排出の代表者が、コスト削減、CO²排出の代表者が、多くの来場者の注目を集めなが、多くの来場者の注目を集めなが、多くの来場者の注目を集めなが、多くの来場者の注目を集めた。

めていました。

審査講評

柳原隆司(東京大学大学院工学系研究科建築学専攻特任教授)

管理なくして省エネなし」 計測なくして管理なし、 正しいデータ計測に基づく、冷静な評価と判断により 省エネルギー・省マネーを実現する

優秀賞の第

は

関西

[電力株式会

成果を上げています。

こうした継

平成 23 年度 第8回

「蓄熱システム運転管理等の改善事例」 審査結果

【最優秀賞】

●名古屋大学医学部·附属病院 (鶴舞キャンパス)中央診療棟

複合熱源を有する蓄熱システムの運転管理・改 善によるコストとCO。の大幅削減

[申請者]

中部電力(株)、三菱UFJリース(株)、三機工業(株)、 (株)トヨタエンタプライズ

[設備オーナー]

国立大学法人名古屋大学

【優秀賞】

●関西電力株式会社 羽曳野営業所

中小規模建物における水蓄熱システムの「見え る化」による運転の合理化

[申請者]

関西電力(株)、(株)蒼設備設計

[設備オーナー] 関西電力(株)

●大阪・中之島熱供給センター

(中之島六丁目西地区 地域冷暖房事業)

レトロコミッショニングによる大規模水蓄熱シス テムの運用改善事例

[申請者]

関電エネルギー開発(株)、特定非営利活動法人建 築設備コミッショニング協会(BSCA)、関西電力(株) [設備オーナー]

関電エネルギー開発(株)

【奨励賞】

●名古屋東急ホテル

水蓄熱槽の利用率向上による、ランニングコス トとCO。の削減

「申請者]

中部電力(株)、東急ファシリティサービス(株) [設備オーナー]

(株)名古屋東急ホテル

●名古屋熱供給株式会社 エネルギーセンター 氷蓄熱システム 放熱ロスおよびポンプ動力の 削減

[申請者]

ジェイアール東海総合ビルメンテナンス(株)

[設備オーナー]

名古屋熱供給(株)

【努力賞】

●千代田会館ビル

熱源設備更新後の運用改善による水蓄熱シス テムの最適化

[申請者]

新菱冷熱工業(株)

[設備オーナー]

(株)千代田会館

効果があ 管理面で創意工夫された事例、 設計性 審査の 方法など運転管理手法等の改善で ・工夫により効果 他 「能を発揮するために、 観 転管理に関 点として ③蓄熱設備の は して新規 従来同様に ② 制 運 (4) 改



た。

C 0 2 2 織が た、 る改善活動も高く評価されました。 グ 確に問 増 ながらも、 ファイナンスからエンジニアリ より、 有機的に結びついた長期にわた 設および既存蓄熱槽の有効 運 省コストを実現しました。 転管理にいたるまで、 大幅な省エネル バギー、

了の かったのですが、 ため、 ·回は応募8件ともにレベ またデータ不足による判断未 善というよりは改修が主体で 選外とさせていただきま うち2件について ル が高

創造性等がある事例を高評価してい

社羽曳野営業所です。

既存の

棟です。 していただきたいと思います。 |属病院(鶴舞キャンパス)中央診療 最優秀賞は、 次年度以降に再チャレンジを 各種の 題点を抽出。既存設備を残 排熱回収ヒートポンプ 計測・解析を実施し 名古屋大学医学部 各組 省 ま

法改善によって大きな成果を上げて

使用するブラインポンプの運転方

ロスを、

蓄熱温度と蓄熱時間の

により

削減するとともに、

蓄熱時

方式の氷蓄熱につきものである放 会社エネルギーセンター。 奨励賞の第二は、

名古屋熱供給株

カプセ

結びつける手法は模範的です。

)把握、

問題点を抽出

して、

改善に

ます。

各種計測により状況を的確

らではの改善努力が評価されました。 や冷温切り替えのタイミングの調整 給センターです。 ニングを実施し、 レーションにより、 で実現。 Ó 奨励賞の第 過 利用して は新たな試 地域冷暖房というプラントな 去に表彰実績 も利用できるように 熱源の部分負荷運 しば、 みとして、 きめ細かな運用改善 詳細な計測とシミュ レトロコミッショ 名古屋東急ホテ がありますが 低層部に 転の回 改善し、

視制 置を利用して蓄熱運転の見える化を 最大電力低減 改善を続けた点が評価されました。 実現しました。 行率の向上、 御により、 蓄熱コントローラーの遠隔監 デー 熱源機COP向上を 電力ピーク時間帯の 熱源電力量の夜 タ分析に基づき

優秀賞の第一 は 大阪·中之島熱供

蓄熱槽利用温度差の拡大やヒー 整を含めたシステム全体の運転適正 ます。 を実現。 ※挙動 源の更新にともない、 努力賞は、千代田会館ビル チラー がを解 ーのCOP改善を実現 入口温度の適正化により、 ファンコイル系の流量調 がし、 二次側機器の再調 水蓄熱槽の です。

待できる好事例です。 れており、 な環 境配慮への姿勢が高く評価さ 今後のさら なる改善も期

COOL & HOT No. 42

19

最優秀賞:名古屋大学医学部・附属病院(鶴舞キャンパス)中央診療棟

合熱源を有する蓄熱システムの 改善によるコストと CO2 の大幅削減

、三機工業(株)、(株)トヨタエンタプライズ 【発表者】名古屋大学 山口博行 【申請者】中部電力(株)、 三菱 UFJ リース(株)、 -ナー】国立大学法人名古屋大学

空調システムの課題 現状の把握と

ネルギー使用量、CO2排出量などの ①CGSは本当に高効率で、コスト削 という2つです。そこで、建物別にエ され、ピークカットに貢献しているか 減に寄与しているか、②蓄熱槽が活用 **垷状把握に取りかかりました。** この空調システムの見直しにあた 2つの問題意識を抱えていました。

パスです。空調設備は、ボイラー 直しをする必要がありました。 変動もあり、空調システム全体の見 経年や機能劣化、エネルギー単価の ガス タービン コジェネレーション 究科と附属病院のある鶴舞キャン ました。今回の改善事例は、医学研 張藩仮医学校として設立、その後、 槽を主体とするシステムでしたが 1939年に名古屋帝国大学とな (CGS)と蒸気吸収式冷凍機、蓄熱 名古屋大学は、1871年に尾 昨 年、 創基140周年を迎え

いことが特徴でした(図2)。 夏期において再熱用の温水負荷が多 すことにしました(図1)。 見直す前に、ここをモデルとして見直 熱源を利用していることから、全体を 排出量が多く、蓄熱槽もあり、各種の 熱源の冷温水負荷が多くあり、 中央診療棟では、年間を通して蒸気 しかも

②運用改善による省エネ

率の高い水冷ヒートポンプチラーに 運用改善を電力デマンドの出ない中 点がわかったことで、既存システムの 間期に行うことにしました。 ズース運転機を蒸気吸収式から効 負荷側の使用実態と熱源側の問題

熱運転を休止 ●ボイラー蒸気と吸収式による冷水蓄

約50%削減 が、その吹出露点温度を年間一律 (7℃)から季節別に変更し、蒸気量を ●外調機で冷却除湿し再熱していた 蒸気消費量[t/月] 500 3000 2000 1000 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 80000

図1 設備概要と改善内容

コジェネレ GT1500 ×2台

優先運転

蒸気吸収式

加湿 9%

図2 既存設備・システムの課題(蒸気使用側)···中央診療棟

冷水 | 排熱回収

負荷減 暖房·再熟 給湯

─給湯 3%

■給湯 ■医療 ■加湿 ■暖房·再 ■冷房






図4 運用改善と設備改善の成果(中央診療棟) 7000 6500 CO₂排出量[t-CO₂/年] 16% 1060 1060 6000 5500 5000 4500 6655 2824 3500 5595 3000 2500 2772 2000 運用改善後 従来

⑤効果のまとめ

円のコスト削減(図3~図5)と大きな 約3880tのC0º削減、9000万 トポンプの運転は従来の5倍となり、 既存設備を可能な限り利用しつつヒー 取り組み、多くの改善を実施しました。 成果を上げることができました。 トポンプ・蓄熱システムを活用し、ヒー 今回は、6年という長い間継続して

③設備改善計画の立室

その結果、中央診療棟が一番CO。

で、次の計画を立案しました。 ネルギーが図れることがわかったの ●年間を通じ冷温水負荷があることか 改善結果から、更新により大幅な省エ 空調システムの運用実態の把握と

冷ヒートポンプチラーに配管接続切 ●水蓄熱槽を蒸気吸収式冷凍機から水 排熱回収型水冷ヒートポンプチ

用替え ●CGSを休止し、非常用発電機に運

り替え

4管理一体型 ESCO事業の導入 更新計画に基づき、ESCOにより

導入。これにより、品質と信頼性の高 の施設・運転管理を含む、より省エネ 設備更新を行いました。その際、通常 ルギー性が高い管理一体型ESCOを 型ESCOではなく、キャンパス全体 い施設・運転管理が実現できました。

及促進」に努めたいと考えています。

⑥おわりに

回る省エネルギー・省CO2・省コスト げ・実施により、通常型ESCOを上 後も「ヒートポンプ・蓄熱システムの普 が実現できました。名古屋大学は、今 コラボレーションと改善提案の積み上 引き継がれ、 全国初となる管理一体型ESCOに 行、そして結果分析、更新計画立案と 継続して行われました。その結果が、 今回の改善は、現状把握から改善試 大学とESCO事業者の


図5 運用改善と設備改善の成果(中央診療棟)

優秀賞: 関西電力株式会社 羽曳野営業所

中小規模建物における水蓄熱システムの よる運転の合理化

【申請者】関西電力(株)、 (株)蒼設備設計 【発表者】関西電力(株) 田口雄一郎 【設備オーナー】関西電力(株)

図1 蓄熱式空調システム系統図 FM.1 L7 R-1 L8 FM.2 L9 R-2 L12 FM.3 T-14 FM-4






図3 昼間追従制御の適正化効果

70%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1600


1400

1200

1000

800

夜間移行率[%] 60%



日平均外気温度【℃】

を示します。 改善前は、 発停スケジュー ル

V) からの蓄熱スケジュールとなってお 満蓄後から空調開始までの時間 冷暖房期間ともに22時 行いました。以下に、その改善内容 導入することで、 ーラーを開発し、 蓄熱運転の改善を 平成22年夏期に

隔操作機能を有する汎用蓄熱コント ない中小規模建物における蓄熱運転 「見える化」を目的に、遠隔監視・遠 ここで、運転管理員が駐在してい 適正化 から、 (図 3

そこで、

う空調システム(図1)となっていま

減を行いました。

昼間追従制御の

より冷暖房期間ともに夜間蓄熱を行

·ポンプチラー(R-1、

R-2) に

ピークカット時間を設定し、 電力負荷平準化を目的に、

による約110Wの確実な電力削

改修を重ね、

現在では空気熱源ヒー

システムが採用されています。以降 熱槽(150㎡)による、 蓄熱式空調 下ピットを活用した連結混合型水薬

ジュールに変更することで熱口スの

空調開始直前に満蓄となるスケ

小化を図りました(図2)。また

転の必要時間を計測データより確認

ありました。そこで、

夜間蓄熱運

積4331㎡の中小規模事務所建物

昭和43年の竣工当初より、地

関西電力羽曳野営業所は、

延床面

に蓄熱槽から自然放熱される熱口ス

とができました(いずれも、 テム電力消費量を約13%低減するこ 行率を約5%拡大、平日の熱源シス 他を調整。その結果、 となるよう、各時刻の目標残蓄熱量 変化が計測できるようになったこと 熱槽内の温度分布や残蓄熱量の経時 -均外気温ベースでの比較)。 また、暖房時は空調負荷が小さく コントローラーの更新により、 空調終了時に残蓄熱量が最小 冷房時の夜間移 、同等の日

夜間蓄熱のみで昼間をまかなえるこ Pを約10%向上することができまし 結果として、 ら段階的に引き下げ、 側負荷と槽内温度分布を確認しなが 45℃であった温水出口温度を、二次 低下させることで、 向上を図ったのです。改善前は (低外気温時での比較) 熱源機(R-1)のCO

ここで、空調終了時の蓄熱槽平均

間の追従運転を中止しました。その 間の追従運転がなくなり、 とが判明したため、①の対策にて昼 率は100%となりました。 改善前はしばしば見られた昼 夜間移行

> 日おきに夜間蓄熱運転を行う隔日蓄 温水温度での暖房も可能と考え、 温度が依然として高く、さらに低

1

|熱温度の緩 和 図

容量が過大であるため、対策が必要 調終了時の残蓄熱量が大きく、 なっていることがわかりました。 であることがわかりました。 わせて、 わめて小さく、 前述の通り、 改善前の蓄熱制御では、 外気処理程度と 蓄熱 空 あ

熱源機の温水出口温度を 熱源機のCOP 38℃まで低減。 既存流用としています。 作にて実施されています。また、 りました。 新した機器は開発した汎用蓄熱コン ローラーのみで、計装機器などは

行うことで、省エネルギーかつ適正 ムな投資による蓄熱の「見える化」を 者不在の建物であっても、 このように、中小規模かつ運転管 。今後も、 合理的かつ省エ

冷房時に 熱源停

暖房時の空調負荷は

対応を除いて、

遠隔地からの監視・操

更

ことができました。

前述した改善策は、最小限の現場

低減と熱源機COP向上に寄与する ことができたため、さらなる熱口ス 熱時の槽平均温度もさらに低減する 用温度差が5℃→8℃に拡大し、 蓄熱時間は増えたものの、蓄熱槽利 熱運転を行いました。結果、1回の

放

取り組んでいく所存です。

約13%削 (平日)

優秀賞:大阪・中之島熱供給センター(中之島六丁目西地区 地域冷暖房事業)

レトロコミッショニングによる 大規模水蓄熱システムの運用改善事例

【申請者】関電エネルギー開発(株)、特定非営利活動法人建築設備コミッショニング協会(BSCA)、関西電力(株)

【設備オーナー】関電エネルギー開発(株) 【発表者】関電エネルギー開発(株) 井上博史

一用改善 源システムの 《回収型ターボヒートポンプは、 ② 2 図3

温

|水需要が設計時の想定より少な

月には、 するため、 同 本活動の主な成果は次の通りです。 量3·3%削減 したシミュレーションを行って総合 う熱源システムの大きな変化に対応 そして今回、 を含めた運用が可能となりました。 源機器更新時に地域冷暖房を導入し 暖房プラントです(図1)。 平成19年3 コミッショニングを行ってきました。 たことから、熱源機器を増強し、 などに冷水・温水の供給を行う地域冷 スビルやホテル、フィットネス施設 な運用改善を図り、 当センターでは、 !オフィスビルが持つ大規模蓄熱槽 (4年11月に事業開始した、 大阪・中之島熱供給センターは、 隣接するオフィスビルが熱 ・5%向上を達成しました。 新たなモデルをベースと 需要家の増加にともな 一次エネルギー換算 、以前よりレトロ 期間受電電力 オフィ 、また、 平

よる熱回収運転期間としました。 水運用期間をターボヒートポンプに 6カ月間から3カ月間に短縮し、 冷温切替型蓄熱槽の冷水運用期間を 題ないことがわかりました。そこで、 温

熱回収運転が行えないこと、 うこと、 ても余裕を持った運用を行ってしま 時間を要したこと、運用上どうし 実際に運用したところ、機器調整 日負荷のバランスが悪いと などか

プの部分負荷運転で、 く 行っていました。 熱回収運転ができませんでした。 ため、 製氷熱回 [収ヒートポン 温水の供給を

蓄熱槽は温水運用でも冷水供給に問 300 G以下であれば ンを行ったところ、 ます。実施に向けてシミュレーショ 冷水供給に支障をきたす心配があり が可能となることがわかりました。 ターボヒートポンプでの熱回収運転 の冷温切替型蓄熱槽と併用すれ 外部蓄熱槽が増加したことで、 その後、 かし、 温水槽として使用すると 需要家の増加にともない 冷水の日負荷が 冷温切替型 既設

算すると、 用していました 度不足による低流量時の検知不良も Ł め 程が過大となっていました。 計よりも少なかったため、 置した搬送ポンプは、経路抵抗が設 た、 ポンプ保護用圧力スイッチの 振動が発生していたのです。 ポンプ出口弁を全開で運用する 出口弁開度を30%まで絞り運

ます。

また、

改善策の実施には設備

ともあるが、

継続していくことの大

さら

改修など時間や費用が必要となるこ

を削減できることがわかりました。 とした場合の省エネルギー効果を試 改善運用に向けて、 そこで、ポンプ出口弁を100% 24%のポンプ消費電力量 圧力スイッチ

善に努めたいと考えています。

なる効率的な運転ができるよう、 切さがわかりました。今後も、

改

運転比率改善に向けての対策を継続 に向上しました(平成22年度)。 算COPは1.010から1 改善対象期間のプラント一次換 当初は熱回収運転比率が期待し 年々運転比率を向 。しかし、 その . 0 7 6 結

6 して行うことで、 上させることができました。 たほど向上しませんでした。

外部冷水槽 冷水 外部温水槽 温水 図3 熱回収運転比率の推移 他熱源 = ターボヒート ★ 熱回収比率 温水製造 ボンプ熱回収 1200 期間合計温水製造熱量(GJ) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 0%

図1 熱供給システムの概要

熱回収型ターボヒートボン 切替型ターボヒートボン

R12 R11

◎ 熱交換器

冷水槽

500m3

熱回収型 ターボヒートボンプ (R11)

製氷熱回収型スクリュー ヒートポンプ(R41,42

冷温水槽(切替式)

冷水槽

温水槽

外部冷水槽

外部温水槽

熱回収型

冷水槽

温水槽

ターボヒートボンブ (R11)

(R11) 製氷熱回収型スクリュー レートポンプ(R41,42)

冷温水槽(切替式)

図2 改善前後の熱源運転パターン

温水 冷水

熱回収

熱回収

温水 冷水

冷水

温水

冷水

温水

温水 冷水

熱回収

熱回収

温水 冷水

冷水

温水

0

R5 R6 氷蓄熱槽 150m3×1(1)

ಃ

熱交換器

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

48 58 68 78 88 98 108 118 128 18 28 38

熱交換器

冷(温)水槽

1500m3

R41

© R42

0


お客さまへ

◎ 熱交換器

温水槽

250m3

753MJ/h×2(2



おわりに

経路抵抗の改善

(図 4

外部蓄熱槽に蓄熱を行う際に設

ショニングによる効果として、 量的な改善効果を把握できたこと、 策項目を発見できたこと、 からの観点で新たな省エネルギー対 組みを行っています。レトロコミッ データの分析を基にさまざまな取り の 以上の項目のほ 最適化など、 詳細な運 か 蓄熱運転制御 事前に定 転実績 外部

ポンプ揚

。そのた

ま

運用変更による設備管理者の不安を

前に払拭できたこと、

などがあり

できました。 消費電力量の28%)削減することが 3万5000kWh(ポンプの期 などを行い、平成20年度より運用を 3始しました。その結果、 取り替えやエア抜き配 電力量は 管の)改良 誾



向上をテーマに省エネル

~富士通 ITプロダクツでの導入事例~



省エネルギーを両立 冷却効率の向上と

切り替えた。工場が稼働している バータを搭載したターボ冷凍機に とする吸収式冷温水機から、イン 備の熱源のひとつを、重油を燃料 けて、工場にある3つの空調設 2011年の1月から3月にか

1位を獲得した

製造拠点のひとつ。UNIXサー もここで製造、出荷された。 世代スーパーコンピュータ「京 能な電子機器を製造しており、次 バや基幹IAサーバ、メインフ は、富士通グループの主要な国内 レーム、ストレージといった高性 株式会社富士通ーTプロダクツ

間の空調管理が不可欠だ。 繁に行われるため、工場内は24時 の組み立て、 されるため、プリント基板や装置 導体素子はクリーンルームで製造 立てまでを一貫生産している。半 造からプリント基板や機器の組み い。製品の通電試験は夜間にも頻 この工場では、半導体素子の製 通年の温湿度管理が欠かせな 試験といった工程に

用の電気式チラーが不要になった 御に加え、COPが向上して補助 ろで役立ちました。インバータ制 を整えていたことが、思わぬとこ 減することに成功した。「緊急時 甲斐あって、導入後は重 日に行うといった苦労の >に変更、配管工事を休 格を2007から400 備をバックアップ用とし す」と、施設管理担当の総務担当 ことが、省電力化の大きな要因で なり、電力使用率も予想以上に低 油の燃料費がほぼゼロに ため、残り2台の熱源設 に備えて熱源のバックアップ体制 て使用。また、電源の規

節電は「面」でとらえる 部長は振り返る。

確認できる「使用電力の見える化」 電力が使用されているかを社員が カーすべてに計測装置を設置し また、同社は電気室のブレー 工場内のどこで、どれだけの

間は空調を止められない



上) 新たに導入したターボ冷凍機 下) サツマイモ栽培による屋上緑化。断熱 効果で省エネルギー化を図る

ベルで高い省エネルギー意識を になった課題に対して、 を実現した。これにより浮き彫り 現場レ

ダを徹底的に削る工夫は、結果的 ポイント。付加価値を生まないム 理士は強調した。 動のリーダーであるエネルギー管 です」と、同社の省エネルギー活 けではなく、使用量×時間という 持って改善に取り組んでいる。 に省エネルギーにもつながるはず 『面』でとらえることが、節電の |使用電力の最大値を下げるだ

型式:ET--50(500ターボ冷凍機(三菱重工) 導入機器 (500USRt)

ンプとつくる

洞爺山水ホテル和風の貯湯ユニット

洞爺山水ホテル和風の駐車場に設置されているキュートン本体 エコキュート 加熱能力 30Kw

泉が加温され、各施設に配湯され おり、貯湯槽に汲み上げられた源 同組合によって源泉が管理されて る北海道を代表する温泉郷だ。 泉街は、明治時代から歴史を重ね ヒートポンプシステム 同温泉郷では洞爺湖温泉利用協 天然の資源に恵まれた洞爺湖温

理事はこう話す。 をかけまわる同組合の四宮博常務 泉管理のアドバイザーとして全国 採用。このシステムについて、 ター制御の集中配湯システムを 1997年からはコンピュ

土地の資源を活用した

を探して掘り直していましたが 変化があるごとに温度の高い泉源 化によって変わります。 「洞爺の源泉温度は有珠山の変 今までは

> うのです」 に工夫するかを考える時代だと思 これからは、今ある資源、をいか

前から、 ット 現在は重油ボイラーを全く使わず 昇する CO²を削減するために ラーが使用されていたが、 も効果がある。北海道洞爺湖サミ ヒートポンプのみで配湯を行って ポンプで採熱、 された。このシステムは、ホテル 用ヒートポンプシステム」が導入 2008年2月より「温泉排熱利 の高騰化によるコスト増ととも ある源泉の有効利用を選択した 活動に積極的に取り組んでおり いるため、CO2排出量の削減に を利用して熱源水を温め、 などから排湯される3℃前後の熱 同組合。当初の熱源には重油ボイ 限りある資源を一括管理し、 地球温暖化にともなってト (主要国首脳会議)の開催以 環境問題も視野に入れた 源泉を加温する

洞爺湖温泉利用協同組合



より環境に配慮し **最先端の環境観光都市に**

認定され、2011年12月より CO2削減など環境に配慮したシ 用、コスト削減を実現しつつも 給湯機(キュートン)を設置した。 の熱湯が供給できる業務用CO。 イナス25℃の極寒条件でも90℃ 4カ所の宿泊施設に1台ずつ、 れる「一村一炭素おとし」事業に 討。北海道からの補助金を受けら 熱源式ヒートポンプの導入を桳 ステムづくりをすすめてきた。 同組合ではこのように、資源活 旅館・ホテルの給湯に空気

今後、 以上のCO²排出量削減が確認さ 普及していければ」と四宮氏。 光都市づくりに率先して取り組み 用しています。環境に配慮した観 れており、今後の動向も注目される。 し、客室の浴室や厨房の給湯に活 「現在は夜間電力でお湯を沸か 道内のモデルケースとして わずか数カ月で各施設50%

地域ぐるみでの温泉排湯を利用す

る試みは全国で初だったという。

エコキュートを採用したホテル



洞爺山水ホテル和風



洞爺観光ホテル



ホテルグランドトーヤ



北海ホテル

今後も参加国の拡大を目指す

ヒートポンプ・蓄熱技術の普及に向けた 多国間ネットワークを設立

Thermal Storage Technologies Network

Signing Ceremony



経済成長にともない、アジアの

発展を目的として、2011年

長年、電力の不足状

アジアにおける一層の普及促進 図ることもできます。 同技術の 省エネルギー、省CO2を同時に 力抑制に大変有効であるうえ 減することが可能で、 態が続いています。 昼間の空調電力を大幅に削 冷房用の電力需要にあり ヒートポンプ・蓄熱技術 その大きな要 ピーク雷

> 日本からの呼びかけによりアジア 立しました。 プ・蓄熱技術ネットワーク」を設 者が集まり、「アジア・ヒートポン 国・ベトナム)のヒートポンプ関係 主要国(日本・中国・インド・韓 10月4日 KKRホテル東京で

国と緊密な情報連携を取りなが ネットワークを通してアジア冬 同技術の普及促進を図って いきます。 主な活動

6

内容は、ニュースレタ 考えています。 を呼びかけ、 もネットワーク参加 以外のアジア各国に 今後は今回の5カ国 の活動も展開してい 来的には、技術交流 と対策などです。 た技術的課題の整理 場動向などの情報共 けた課題の把握と解 を増やしていきたいと く予定です。 やイベントの共催など -の発行、 . 共同プロジェクト 冷媒管理も含め 最新技術・市 普及に向 参加国 また、

> 全世界で20億tのCO2削減を目標 IEAが建物分野の冷暖房 給湯技術ロードマップを発表

を2010年8億台(推計値)から 12.5億 †としています。 このた 割は大きく、全体の63%にあたる 2050年35億台としています。 中でも、ヒートポンプの果たす役 CO∞削減を目標としています。 までに建物 分野の空調・給湯用 及シナリオを描いたものです。 湯用ヒートポンプの導入台数目標 ことにより、全世界で20億1の **述へこれら4つの技術を導入する** ロードマップでは、 全世界の住宅への冷暖房・給 2050年


み合わせたシステム の半分は蓄熱を組 きく、2050年 に対する期待も大 までに導入される 冷暖房・空調技術 また、蓄熱技術

Technology Roadmap

中で建物分野の主要な地球温暖 ネレーション、蓄熱の4技術の普 ヒートポンプ、太陽熱、コージェ 化対策技術として記載された、 ネルギー技術展望) 2010」の ました。これは、IEAの 「Energy での世界のCO2 技術導入のロードマップを発表し 務用建物) における冷暖房・給湯 echnology Perspectives (H -機関(-EA)は、 2011年5月、 建物分野(住宅および業 2050年ま 国際エネルギ

向上のためのR&D (研究開発

術ロードマップのひとつで、 8エネルギー大臣会合で、 2008年に日本で開催された日 の重要性もうたわれています。 れていくことが期待されます。 国内外のエネルギー政策に反映さ に作成要請のあったエネルギー技 今回発表されたロードマップは、 今後、



冷暖房・給湯分野の有効技術によるCO。削減効果推移 出典: Technology Roadmap (Energy-efficient Buildings: Heating and Cooling Equipment) IEA

であるべきとしています 普及に向けた課題として、

のインセンティブなどを提言して の情報共有、コスト低減と効率 います。また、各国政府と産業界 政策側の主たる取り組みとして、 どを挙げており、今後10年間の 術の知名度、イニシャルコストな 、ラベリング、補助金など

11省庁3団体の後援(予定)と多数の機関・団体が協賛

ヒートポンプ・蓄熱システムのさらなる普及に向けて がスター 7月に「蓄熱月間」

団体の後援(予定)や、 の活発化を目的に、さまざまな活動を の普及に向けたナショナルムーブメント れる、「ヒートポンプ・蓄熱システム」 展開します。 してきました。 今年も経済産業省などの11省庁3

ネルギー問題解決に最も有効と考えら

熱月間」と提唱し、 地球環境問題やエ 冷房需要が本格化する毎年7月を「蓄

当センターでは、

1998年より

電力の削減と省エネ・省CO2を同時 ギーを得ることができるヒートポンプと 省エネ技術であり、エネルギー問題解 蓄熱を組み合わせることで、 昼間最大 外でもさらなる普及が期待されていま 決の切り札として、 日本だけでなく海 諸団体の協賛を得て、「蓄熱月間」を 本が世界をリードする最先端の環境 ヒートポンプ・蓄熱システムは、 投入エネルギーの数倍の熱エネル 関係諸機関

「ENEX2012」「HVAC&R JAPAN 2012」へ出展

ヒートポンプ・蓄熱システムによる 昼間電力の削減などを紹介

HVAC&R JAPAN 2012

贈呈も予定しています。

団体へ、当センターより感謝状(盾)の システムの導入に貢献いただいた企業 しています。 また、ヒートポンプ・蓄熱 開催やリーフレットの配布などを予定 るため、全国各地においてセミナーの ンプ・蓄熱システムの有効性をPRす

「蓄熱月間」では、こうしたヒートポ

に達成することが可能になります。

別は大と一トポンプ・蓄熱は 昼間を中心に空調が 最も多くの電力を消費

ENEX2012

ルギーを同時に達成できるこ 2012][HVAC&R JAP とを訴求するため、 蓄熱システムにより 昼間 電力が AN 2012」 に出展しました。 ムが昼間電力の削減と省エネ み、ヒートポンプ・蓄熱システ 各展示会では、 当センターでは、 ヒートポンプ・ [ENEX 現況を鑑 しました。 でいただいたほか、

事例紹介パネルなどを展示し、 模型を用いて、 プレゼンテーショ 環境優位性などについても紹介 理模型で「見て」「触れて」学ん ポンプのしくみを体験模型や原 ンを行いました。また、ヒート 削減される様子を表したLED 最新の導入

展示会名称	ENEX2012 第36回地球環境とエネルギーの調和展	HVAC&R JAPAN 2012 第37回冷凍・空調・暖房展	
会期	平成24年2月1日(水)~2月3日(金)	平成24年2月14日(火)~2月17日(金)	
会場	東京ビッグサイト西ホール	東京ビッグサイト東1・東2ホール	
主催	(財)省エネルギーセンター	(社)日本冷凍空調工業会	
来場者数	12,377名	29,556名	

今後の活躍が期待される業務用ヒートポンプ給湯も対象に



平成24年度も各種セミナーを全国主要都市で開催中

て

加

関

業務用ヒートポンプ給湯システム (ボイラーとのハイブリッド給湯 を含む) の設計手法を、当セン ターで作成した設計ガイドブック を用いて、第一線の設備技術 者から解説するほか、主要メー カー各社から実績データに基づ いた事例紹介などを行います。

参加費:無料

電力負荷平準化対策や省 エネをテーマとして、有識 者による基調講演やヒート ポンプ・蓄熱システムの優 位性、国の施策、普及状 況、最新技術動向、導入 事例紹介、運用改善事例 などの講演を行います。

参加費:無料

できる蓄熱式空調システ 業務用 るとともに、 ます。 する 、ます。 ずにピーク電力を削 を目的に、 後の 普及 環 セ 卜 ヒー 境性・ ミナー ポンプ・ ただきますよう、 セ ミナ この機会にぜひ 普及が期待さ 今年度は、 トポンプ給湯 快適 経済 · を開 毎年継続 ーを開催 報 性を 性に 技術 催 省

わ

今

ネ 性

各種

成

 σ

1)

表 2: 業務用ヒートポンプ給湯システム 設計支援セミナー

平成24年度

地域	開催日時 (予定)		開催地	
北海道	10月19日(金)	13:30 ~ 17:00	札幌市	
東北	5 月25日(金)	13:30 ~ 17:00	仙台市	
関東	6月1日(金)	13:30 ~ 17:00	東京都墨田区	
中部	10月12日(金)	13:30 ~ 17:00	名古屋市	
北陸	6月15日(金)	13:15 ~ 16:45	富山市	
関西	12月7日(金)	13:30 ~ 17:00	大阪市	
中国	12月14日(金)	13:30 ~ 17:00	岡山市	
四国	11月2日(金)	13:30 ~ 17:00	高知市	
九州	11月9日(金)	13:30 ~ 17:00	福岡市	
沖縄	7月20日(金)	13:30 ~ 17:00	那覇市	

詳細は当財団ホームページをご覧ください。

表 1: 電力負荷平準化・省エネ社会実現に向けた ヒートポンプ・蓄熱システム普及セミナー 平成24年度

地域	開催日時 (予定)		開催都市	
北海道	11月30日(金)	13:30 ~ 17:10	札幌市	
東北	10月19日(金)	13:30 ~ 17:10	郡山市	
関東	7月13日(金)	13:30 ~ 17:10	東京都港区	
中部	7 月27日(金)	13:30 ~ 17:10	名古屋市	
北陸	11月16日(金)	13:30 ~ 17:10	福井市	
関西	10月5日(金)	13:30 ~ 17:10	大阪市	
中国	9 月21日(金)	13:30 ~ 17:10	広島市	
四国	11月9日(金)	13:30 ~ 17:10	松山市	
九州	9 月28日(金)	13:30 ~ 17:10	福岡市	
沖縄	6月8日(金)	13:30 ~ 17:10	那覇市	

詳細は当財団ホームページをご覧ください。

第一線で活躍している設計者・設備技術者を招聘

平成24年度「蓄熱技術研修会」受講者募集中

蓄熱技術研修会

平成24年度

	レベル	種類	コース名	開催都市	開催日時 (予定)	参加費	
初級 中級		基本設計	①水蓄熱・初級コース	東京①	平成24年 6月27日(水)	3,000円	
				東京②	平成25年 1月16日(水)		
				名古屋	平成24年12月5日(水)		
			②氷蓄熱・初級コース	東京①	平成24年 7月10日(火)	3,000円	
				東京②	平成25年 2月13日(水)		
				大阪	平成24年10月3日(水)		
		計画・設計・ 評価	③氷蓄熱・設計コース	東京	平成24年8月8日(水)	3,000円	
				大阪	平成24年11月21日(水)		
			水蓄熱・設計コース (2日間連続)	東京	平成24年 8 月28日(火)・29日(水)	6,000円	
			⑤氷蓄熱・設計・応用コース	東京	平成24年12月19日(水)	3,000円	
	中級	運用・ リニューアル	蓄熱システム・ ⑥ コミッショニングコース	東京	平成25年 1 月29日(火)	3,000円	
			水蓄熱・運用保全コース ⑦(講義のみの受講も可)	東京	講 義: 平成24年10月16日(火) 実技講習: 平成24年10月17日(水)	3,000円	
			蓄熱システム・ ⑧ リニューアルコース	東京	平成24年 9 月19日(水)	3,000円	
	中上級	総合	水蓄熱・修得コース ^⑨ (2泊3日)	富士吉田	平成24年11月7日(水)~9日(金)	23,000円	

ターにて発行している技術基準類 解を深めていただくことを目的に、 で活躍中の設計者、 6月~平成25年2月)。 14回開催いたします(開催期間:平成24 師に迎えて行うものです。 プログラム)をテキストとして、 研修会は、 蓄 設備技術者の方々を 全9コース (マニュア 当セン 第 急線

詳細は当財団ホームページを ご覧ください。

問い合わせ先:一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 蓄熱技術部

TEL: 03-5643-2403 FAX: 03-5641-4501

各種セミナー、研修会の詳細や申込方法は、ホームページをご覧ください。多数のご参加をお待ちしております。

※本セミナーは、建築 CPD 運営会議、空気調和・衛生工学会および建築設備技術者協会の CPD コースのポイント加算の対象となります。

http://www.hptcj.or.jp/

ヒートポンプ·蓄熱センター

ヒートポンプ・蓄熱センターの ホームページがリニューアルしました!

http://www.hptcj.or.jp/

ヒートポンプ・蓄熱センター









「ヒートポンプ」や「蓄熱」に関する最新情報はもちろん、 基礎知識から技術情報まで幅広く網羅しています。



導入事例や蓄熱関連機器カタログなどの各種データをはじめ、 ほかでは得られない情報が満載です。



サイト内に検索システムがあるので、 知りたい情報にすばやくアクセスできます。



ー 財団法がヒートポンプ・蓄熱センター

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目28番5号 ヒューリック蛎殻町ビル6階 TEL.(03)5643-2402 FAX.(03)5641-4501

HPTCJ ホームページアドレス http://www.hptcj.or.jp/

(一財)ヒートボンプ・蓄熱センターは、 「ヒートボンプ」と「蓄熱」のナショナルセンターとしてヒートボンプ・ 蓄熱システムの普及促進と技術 向上に向けた事業を積極的に展開している団体です。